60 Anos Setronix desde 1966

OKTOBER
2026
KAMPAGNE ZUM ARBEITSSCHUTZ



FEUERLÖSCHER
RICHTIG EINSETZEN

Alarm auslösen. Nur geschult und mit freiem Fluchtweg eingreifen.

1. Gefahren und Risiken

Gefahren: Flammen, Hitze, Rauch und Gase.

Risiken: Verbrennungen, Vergiftung und Verlust des Fluchtwegs.

Nur einen **Entstehungsbrand** bekämpfen, ohne sich Rauch auszusetzen.

2. Vor dem Eingreifen

- Alarm auslösen; im Notfall **112** anrufen.
- Schulung, geeignetes Löschmittel und freien Ausgang prüfen.
- Etikett lesen. Plombe, Schäden und Manometer prüfen, **falls vorhanden**.

3. Stoppen und Abstand

- Feuer breitet sich aus oder lässt sich nicht sofort löschen.
- Rauch, starke Hitze oder gefährdeter Ausgang.
- Unbekannter Brennstoff oder besondere Gefahren.

4. So handeln Sie - Beispiel mit ABC-Pulverlöscher



Sicherungsstift ziehen



Auf den Brandherd am Boden zielen



Hebel drücken



Den Brandherd seitlich ablöschen

Ausgang im Rücken halten und Abstand laut Etikett einhalten. Die Technik hängt von Löschmittel und Brennstoff ab; Herstelleranweisungen befolgen.

5. Brandklassen: Kennzeichnung am Löscher prüfen

Kl.	Brennstoff	Übliche Löschmittel / Bedingungen
A	Holz, Papier, Textilien	Wasser, Schaum oder ABC-Pulver.
B	Flüssige / flüssig werdende Stoffe	Schaum, ABC-/BC-Pulver oder CO_2.
C	Gase: Butan, Propan	ABC-/BC-Pulver. Gas nicht sicher absperrbar? Abstand halten.
D	Brennbare Metalle	Metallspezifisches Pulver. Besondere Schulung erforderlich.
F	Speiseöle und -fette	Nasschemisches Mittel / Mittel mit F-Kennzeichnung. Nie Wasserstrahl.

Elektrische Geräte unter Spannung sind keine Brandklasse. CO_2 ist eine übliche Option: Etikett prüfen. Wasser/Schaum nur bei ausdrücklich bestätigter elektrischer Eignung und unter Einhaltung aller Herstellerbedingungen einsetzen.

6. AKTION DES MONATS Finden Sie den Löscher in Ihrem Bereich, lesen Sie das Etikett und prüfen Sie den freien Zugang. Mängel und jede Nutzung, auch teilweise, zur Wiederbefüllung melden.

ALARM • 112 • SICHER EVAKUIEREN

SCIE: DL 220/2008 + Portaria 1532/2008, aktuelle Fassung D.R. / RT-SCIE Technik: Kidde Löschmittel: Jactone